

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पैसठ'

[25/2/2016]

प्रश्न सं. [क. 1393]

प्रश्न क्र. 1393 (अतारांकित), मा. विद्यार्थक श्री सुंदर लाला लोवारी,
उत्तर देन का दि. 25.2.2016.

पृष्ठ "अ"

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1393

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत् गृहों में क्रय किये गए कोयले की मात्रा, उनके मानक तथा प्रति यूनिट कोयले की खपत से सम्बंधित विद्युत् गृहवार, वर्षवार जानकारी

वर्ष 2008 से जनवरी 2016 तक				
ताप विद्युत् गृह	वर्ष	क्रय किये गए देशी एवं विदेशी कोयले की कुल मात्रा (लाब मी.टन)	क्रय किये गए कोयले का मानक जी.सी.पी. बेंड / यू.एच.पी. बेंड	प्रति यूनिट कोयले की खपत (किलो ग्राम/किलो वाट आवर)
अमरकंटक ताप विद्युत् गृह, चचाई	2008-09	9.48	D, E, F	0.83
	2009-10	11.39	D, E, F	0.69
	2010-11	15.10	D, ROM-F, IMP(Gr-A)	0.71
	2011-12	14.88	D, G-7, ROM-F	0.70
	2012-13	21.40	G-7, G-11, ROM-F, IMP(Gr-A)	0.77
	2013-14	21.94	G-7, G-11, ROM-F, IMP(Gr-A)	0.74
	2014 -15	15.64	G-4, G-5, G-6, G-7, G-11, ROM-F, IMP(Gr-A)	0.69
	अप्रैल 15 से जन.-16 तक*	7.94	G-4, G-5, G-7, G-11, ROM-F	0.60
संजय गाँधी ताप विद्युत् गृह, मिरासिपुर	2008-09	62.85	A, B, C, D, F	0.79
	2009-10	62.65	A, B, C, D, F	0.78
	2010-11	59.18	A, B, C, D, F, IMP(Gr-A)	0.75
	2011-12	62.19	A, B, C, D, F, IMP(Gr-A)	0.71
	2012-13	64.75	G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-11, G-12, IMP(Gr-A)	0.73
	2013-14	59.23	G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-11, G-12	0.74
	2014 -15	52.27	G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-9, G-11, G-12	0.75
	अप्रैल 16 से जन.-16 तक*	40.75	G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-9, G-11, G-12, IMP(Gr-A)	0.71
सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह, सारणी	2008-09	68.83	G-6, से G-10	0.92
	2009-10	63.63	G-6, से G-10)	0.94
	2010-11	61.93	G-6, से G-10, IMP(Gr-A)	1.01
	2011-12	58.26	G-6, से G-10, IMP(Gr-A)	1.03
	2012-13	57.35	G-6, से G-10, IMP(Gr-A)	1.01
	2013-14	50.71	G-6, से G-10, IMP(Gr-A)	0.98
	2014 -15	52.35	G-6, से G-10, IMP(Gr-A)	0.90
	अप्रैल 15 से जन.-16 तक*	41.30	G-6, से G-15, IMP(Gr-A)	0.83
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (प्रथम चरण) खडवा	2013-14	3.2	G-7 से G-12	0.91
	2014 -15	16.98	G-7 से G-12, IMP(Gr-A)	0.86
	अप्रैल 15 से जन.-16 तक*	29.63	G-7 से G-12, IMP(Gr-A)	0.71

टीप:- आयातित विदेशी कोयले का मानक देशी कोयले के "ए" ग्रेड के समकक्ष होता है, अतः आयातित कोयले का मानक तदनुसार दर्शाया गया है।

[Signature]
EE (Am)

[Signature]
EE (Am)

[Signature]
अनुभाग अधिकारी
प्र.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल