

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पैसठ'

[15/12/2015]

प्रश्न सं. [क. 1774]

(विधानसभा सत्र दिसम्बर-2015)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1774 प्रश्नकर्ता मान. विधायक श्री नीलेश अवस्थी

सदन में बैठक दिनांक 15.12.2015


प्रपत्र


पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक खराब/चोरी हुए वितरण ट्रांसफार्मरों की वितरण केन्द्रवार संख्या :-

क्रमांक	वितरण केन्द्र का नाम	खराब/चोरी हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या	ठीक होने की अवधि
1	पाटन एक	138	2 से 7 दिवस
2	पाटन दो	70	2 से 7 दिवस
3	कटंगी	115	2 से 7 दिवस
4	बोरिया	104	2 से 7 दिवस
5	गोसलपुर	18	2 से 7 दिवस
6	सिहोरा ग्रामीण	177	2 से 7 दिवस
7	मझौली	245	2 से 7 दिवस
	योग	867	

पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बदलने हेतु शेष 10 वितरण ट्रांसफार्मरों की सूची :-

क्र०	ग्राम	क्षमता	खराब होने की तिथि	नहीं बदलने का कारण
1	कंजई	63	8/11/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
2	कूडा	25	6/11/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
3	कुम्ही	25	5/11/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
4	हरसिंगी	25	22/11/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
5	पिंडरई	25	22/11/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
6	रीछी	25	22/11/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
7	पड़रिया	25	15/10/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
8	नहवारा	25	27/10/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
9	मुडिया	25	6/10/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण
10	खैरा	25	10/10/2015	पहुंच मार्ग न होने के कारण


अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल


महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर