

परिशिष्ट

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-2261 अतारांकित
विगत दो वर्षों में झाबुआ जिले में स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकासखंड	योजना का नाम	स्वी. का वर्ष	स्वीकृत लागत	योजना की स्थिति पूर्ण /अपूर्ण /अप्रारम्भ	चालू/बंद	बंद का कारण	योजना पुनः चालू करने हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाबुआ	गोपालपुरा कल्याणपुरा	2013-14	10.04	पूर्ण	चालू	-	-
2	झाबुआ	कालाखूट	2013-14	9.86	पूर्ण	चालू	-	-
3	झाबुआ	कुण्डला	2013-14	9.87	पूर्ण	बंद	स्त्रोत सूखने से बंद	नवीन नलकूप खनित किया गया था किन्तु आवश्यकता कम प्राप्त होने से हैंडपंप स्थापित किया गया । गहन भूजल सर्वेक्षण कर उपयुक्त क्षमता के पेयजल स्त्रोत के निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं ।
4	झाबुआ	उमरी	2013-14	9.76	पूर्ण	चालू	-	-
5	राणापुर	भोड़ली	2013-14	10.24	पूर्ण	चालू	-	-
6	राणापुर	चुई	2013-14	10.34	पूर्ण	बंद	पावर पंप खराब	पावर पंप सूधार कार्य एवं योजना पुनः चालू करने हेतु ग्राम पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया ।
7	राणापुर	अंधारवाड़	2013-14	9.98	पूर्ण	चालू	-	-
8	राणापुर	छगोला	2013-14	9.86	पूर्ण	बंद	पंचायत द्वारा नहीं चलाने से	-
9	राणापुर	खडकुई	2013-14	9.45	पूर्ण	चालू	-	-
10	थान्दला	खवासा	2013-14	49.50	पूर्ण	चालू	-	-
11	थान्दला	भीमपुरी	2013-14	10.03	पूर्ण	चालू	-	-
12	थान्दला	देवका	2013-14	9.99	पूर्ण	चालू	-	-

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-2261 अतारकित
विगत दो वर्षों में झारखंडा जिले में स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकासखंड	योजना का नाम	सं. का वर्ष	स्वीकृत लागत	योजना की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अपारम्भ	चालू/बंद	बंद का कारण	योजना पुनः चालू करने हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	शान्दला	बोरडी	2013-14	10.37	पूर्ण	बंद	स्त्रोत सूखने से बंद	नवीन नलकूप खनित किया गया था किन्तु आवकक्षमता कम प्राप्त होने से हैंडपंप स्थापित किया गया। गहन भूजल सर्वेक्षण कर उपयुक्त क्षमता के पेयजल स्त्रोत के निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं।
14	मेघनगर	राजपुरा	2013-14	10.62	पूर्ण	बंद	स्त्रोत सूखने से बंद	नवीन नलकूप खनित किया गया था किन्तु आवकक्षमता कम प्राप्त होने से हैंडपंप स्थापित किया गया। गहन भूजल सर्वेक्षण कर उपयुक्त क्षमता के पेयजल स्त्रोत के निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं।
15	मेघनगर	डूण्डका	2013-14	10.37	पूर्ण	बंद	स्त्रोत सूखने से बंद	नवीन नलकूप खनित किया गया था किन्तु आवकक्षमता कम प्राप्त होने से हैंडपंप स्थापित किया गया। गहन भूजल सर्वेक्षण कर उपयुक्त क्षमता के पेयजल स्त्रोत के निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं।
16	रामा	गोमला	2013-14	9.20	पूर्ण	चालू	-	-
17	रामा	आम्बा	2013-14	9.87	पूर्ण	चालू	-	-
18	रामा	सागीया	2013-14	10.00	पूर्ण	चालू	-	-
19	पेटलावद	अनंतखेड़ी	2013-14	9.20	पूर्ण	चालू	-	-

परिशिष्ट


विधान सभा प्रश्न क्रमांक-2261 अतारकित
विगत दो वर्षों में झाबुआ जिले में स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र. सं.	विकासखंड	योजना का नाम	स्वी. का वर्ष	स्वीकृत लागत	योजना की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अपारम्भ	चालू/बंद	बंद का कारण	योजना पुनः चालू करने हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	पेटलावद	बड़ा सखीनिया	2013-14	10.61	पूर्ण	चालू	-	-
21	पेटलावद	पंच पिपल्या	2013-14	9.20	पूर्ण	बंद	पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने से	योजना पुनः चालू करने हेतु ग्राम पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया।
22	पेटलावद	दूलाखेड़ी	2013-14	10.00	पूर्ण	चालू	-	-
23	रामा	हिममतगढ़ी नवीन	2014-15	16.59	पूर्ण	चालू	-	-
24	पेटलावद	करवंड	2014-15	48.94	मूल योजना का कार्य पूर्ण। आवर्धन योजना की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	मूल योजना से जल प्रदाय वाला	-	-
25	पेटलावद	रंगाखेड़ी	2014-15	22.56	मूल योजना का कार्य पूर्ण। आवर्धन योजना निविदा स्वीकृत अनुबंध की कार्यवाही प्रगति पर	मूल योजना से जल प्रदाय वाला	-	-
26	पेटलावद	सारंगी	2015-16	249.60	मूल योजना का कार्य पूर्ण। आवर्धन योजना की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	मूल योजना से जल प्रदाय वाला	-	-
27	पेटलावद	बामनिया	2015-16	250.50	मूल योजना का कार्य पूर्ण। आवर्धन योजना की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	मूल योजना से जल प्रदाय वाला	-	-

हस्ता/-
कार्यपालन यंत्री,
लो.स्वा.यां. खण्ड झाबुआ

हस्ता/-
अधीक्षण यंत्री,
लो.स्वा.यां. मण्डल इन्दौर

Sd/-
मुख्य अभियंता


सहायक यंत्री
(विधान सभा प्रकल्प)
कार्यालय-मुख्य अभियंता
स्व. स्वा. या. वि., भोपाल