

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौरानवे'

[9/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 5540]

परिशिष्ट  
विधान सभा प्रश्न क्रमांक 5540 (अतारांकित) के उत्तर का परिशिष्ट  
सदन में उत्तर देने का दिनांक 09.03.2016  
विधान सभा क्षेत्र बैतूल में बंद नलजल योजनाओं का विवरण

स. क्रं.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	योजना ग्राम का नाम	बंद का कारण	योजना कब से बंद है।	जिला पंचायत बैतूल को प्रेषित प्राक्कलन लागत रु. लाख में
1	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जोड़क्या	विद्युत कनेक्शन के अभाव में	लगभग 1 माह	11.23
2	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गढ़ा	पाईप लाईन टूटे-फूट ने से	लगभग 1 ½ माह	4.36
3	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कुम्हली	विद्युत कनेक्शन के अभाव में	लगभग 1 माह	3.35
4	बैतूल	बैतूल	आठनेर	बरखेड	विद्युत कनेक्शन के अभाव में	लगभग 1 माह	6.94
5	बैतूल	बैतूल	आठनेर	जामठी	विद्युत कनेक्शन के अभाव में	लगभग 1 माह	5.7
6	बैतूल	बैतूल	आठनेर	जूनावानी	विद्युत कनेक्शन के अभाव में	लगभग 3 माह	4.92
7	बैतूल	बैतूल	आठनेर	पाण्डोल	मोटरपंप खराब होने से	लगभग 2 माह	2.46

सहायक यंत्री  
(विधान सभा प्रकोष्ठ)  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
लो. स्वा. सा. वि., भोपाल

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
खंड बैतूल