प्रश्न सं. [ क्र. 711 ]

प्रपत्र–अ

## विधानसभा प्रश्न क्रमांक 711 अतारांकित

नगर निगम, ग्वालियर के डब्लू.बी.एम. विद्‌मिनिस कार्य स्टेडियम कैम्पस मुख्य मार्ग एवं बालभवन का डामरीकरण का कार्य कराने हेतु दिनांक 03.05.2012 को ई–निविदा क्रमांक 8 जारी की गई। उक्त निविदा में 5 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया। जिसमें श्री मनीष जैन की दरें न्यूनतम होने से कार्यादेश क्रमांक 24/12/3/5/जनकार्य/3470 दिनांक 08.06.2012 को जारी किया गया। कार्यादेश में उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंध अनुसार 03 माह का समय एवं कार्यनिधि रू. 9,92,136/-- (नौ लाख इक्यासी हजार एक सौ छत्तीस केवल) की स्वीकृति की गई है।

उक्त क्रम में संबंधित ठेकेदार श्री मनीष जैन द्वारा कार्य निर्धारित मानकों (सड़क जगह–जगह से उखड़ना, समुचित रोलिंग नही करना, लेवलिंग नही करना आदि) अनुसार नही किये जाने के कारण कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 13.06.12, 19.06.12, 13.07.12, 30.10.12 एवं 05.11.12 जारी कर सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मानकों अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित मानकों अनुसार नही कराया गया। इस कारण संबंधित फर्म को कोई भुगतान नही किया गया है और न ही किया जाना है।

रसीद बुक क्र. 2012 की रसीद क्र. 12462 दिनांक 09.11.12 द्वारा डाम्बरीकरण के कार्य में विटुमिन मिक्स की जांच हेतु राशि रू. 1,124/– जमा कराई गई थी। जांच रिपोर्ट की छायाप्रति **प्रदर्श–1** संलग्न है।

मुख्य समन्वयक अधिकारी,
ग्वालियर पूर्व
नगर निगम, ग्वालियर

आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर

**अवर सचिव**
**मध्य प्रदेश शासन**
**नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,**
**मंत्रालय, भोपाल**

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P Bhopal

परिशिष्ट - 'ब'

# GWALIOR MUNICIPAL CORPORATION GWALIOR (M.P.)

## Construction Material Test Laboratory

### RESULT SHEET

BINDER CONTENT & SIEVE ANALYSIS (GRADATION OF AGGREGATE)

Lab No. ..........

1. Type of Sample* : [illegible]
2. Authority : [illegible]
3. Refernece No. : [illegible]
4. Name of Work* : [illegible]
5. Conditions of Sample Received : ~~Sealed~~ / Unsealed #

Testing Charge : Rs. [illegible] Vide Challan No. [illegible]

Dated [illegible] ~~SBI~~ Branch ..........

| S. No. | Type of Mix | Identification | Binder % | % Weight passing through I.S. Seive size | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | / | 5.04 | | | | | | | | | | |
| 2 | [illegible] | / | 4.95 | | | | | | | | | | |
| 3 | [illegible] | / | 5.02 | | | | | | | | | | |

Remark

These results are confirmed and confined to samples as received as in this Laboratory only

* As inform by concerning.

\# Properly sealed sample through official person are expected for reliability of sample & results.

Sub Engineer
Test Laboratory
Municipal Corp. Gwalior

Assistant Engineer
Test Laboratory
Municipal Corp. Gwalior

10/07/16

Executive Engineer
Test Laboratory
Municipal Corp. Gwalior

अवर सचिव