

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस'

[6/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 1439]

परिशिष्ट
 प्रि. प्रश्न क्र 1439 (अ. तारांकित) भा. विधायक श्री
 सदन में चर्चा - 6.12.16 श्री सुंदरलाल तियायी
 प्रपत्र-७७

संजय गांधी ताप विद्युत गृह क्रमांक - 1 में तेल खपत

वर्ष	तेल खपत मि.ली. प्रति इकाई में		तेल खपत किलो लीटर में
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य से अधिक
2010-11	1.00	2.99	3800
2011-12	1.00	2.50	3057
2012-13	1.00	1.80	2085
2013-14	1.30	1.37	150
2014-15	1.30	1.78	850

संजय गांधी ताप विद्युत गृह क्रमांक - 2 में तेल खपत

वर्ष	तेल खपत मि.ली. प्रति इकाई में		तेल खपत किलो लीटर में
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य से अधिक
2010-11	1.00	1.63	1343
2011-12	1.00	2.02	2549
2012-13	1.00	1.87	2195
2013-14	1.00	1.48	974
2014-15	1.00	1.80	1469

संजय गांधी ताप विद्युत गृह क्रमांक - 3 में तेल खपत

वर्ष	तेल खपत मि.ली. प्रति इकाई में		तेल खपत किलो लीटर में
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य से अधिक/कम
2010-11	1.00	0.52	-1778
2011-12	1.00	0.70	-1119
2012-13	1.00	0.69	-1088
2013-14	1.00	0.28	-2615
2014-15	1.00	0.40	-1919

नोट:- संजय गांधी ता.वि.गृ.-3 में तेल खपत निर्धारित मानकों से कम हुई है जो (-) के रूप में इंगित है।

अनुभाग अधिकारी

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
 मंत्रालय, भोपाल