

(५)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1489 09/12/2016 के प्रश्नांश भाग "ख" के उत्तर का
परिशिष्ट 'अ' पेज संख्या- 01

ड्रामा सेन्टर सागर में निर्माण कार्य से संबंधित कमियों एवं की गई कार्यवाही

क्रं	निर्माण कार्य में कमी	की गई कार्यवाही
1	ओ.टी. के दरवाजे लकड़ी के लगे हैं, जो कि एल्युमिनियम एवं ग्लास के लगाना चाहियें।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
2	फर्श में एन्टीस्टेटीक्स टाइल्स होना चाहियें अभी साधारण टाइल्स लगे हुये हैं।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
3	दीवार की टाइल्सों पर धब्बे आ गये हैं। जिनको बदला जाना है।	कक्षों में लगाई गई टाइल्स बदल दी गई हैं। कॉडिडोर की टाइल्स बदलने की कार्यवाही प्रचलन में है।
4	भवन में खिडकियों के निचे खुली जगह है। जिनको बन्द किया जाना है।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
5	गैलरी के फर्श पर कोटास्टोन की पॉलीश कराया गया।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
6	अन्य कमरों में मच्छर जाली वाले दरवाजे बदलना है।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
7	ओटी को सेपरेट करने के लिये एल्युमिनियम पार्टिशन किया जाना है।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
8	ओटी में एल्युमिनियम पेंट किया जाना है।	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
9	सेन्टर गैस एवं सक्शन (वेक्यूम) हेतु पाईप लाइन फिट करना है।	निविदा में यह कार्य सम्मिलित नहीं

सयुक्त सचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश.

अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग