



विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4289 की जानकारी  
प्रश्नांश-क में उल्लेखित शाजापुर के ग्रामों में वर्तमान पेयजल की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्तमान जनसंख्या	ग्राम में पेयजल की वर्तमान स्थिति					नलजल योजना वर्तमान स्थिति			
			कुल स्थापित हैण्डपंप	चालू	बंद	बंद का कारण	सिंगलफेस				
								कुल	चालू	बन्द	
1	चाकरोद	3826	10	8	2	1 जल स्तर नीचे होने से तथा 1 नलकूप सूखने से बन्द है		-	-	-	पूर्व स्थापित योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के 20 वार्डों में से 16 वार्डों में 1 दिन छोड़कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। शेष 04 वार्डों की पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने से पेयजल प्रदाय नहीं हो पा रहा है।
2	मोहम्मदपुर मछनाई	3035	11	7	4	2 हैंडपंप जल स्तर नीचे होने से तथा 2 नलकूप भरपट जाने बन्द है		3	3	-	पूर्व स्थापित योजना के माध्यम से पंचायत के 02 कूपों में मोटर पंप स्थापित कर 1 दिन छोड़कर ग्रामवासियों को नलजल योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
3	डुंगलाय	1736	8	6	2	1 भरपट होने से, 1 लाईन गिरकर फंस जाने के कारण		1	1	-	-
4	पोचानेर	3918	13	10	3	लाईन गिरकर फंस जाने के कारण		7	5	2	सिस्टर्न आधारित स्थल जल योजना स्त्रोल सूखने से बंद है।

हस्ता /  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खाण्ड शाजापुर

हस्ता /  
अधीक्षण यंत्री  
मण्डल उज्जैन

  
श.क. प. 1  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खाण्ड शाजापुर

  
मुख्य अभियंता