

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्कीस'

[24/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 6609]

प्रपत्र - अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6609

द्वारा - डॉ. रामकिशोर दोगने

सदन में उत्तर - 24-3-17

क्र.	यूनिट बंद होने का दिनांक - समय	यूनिट चालू होने का दिनांक - समय	यूनिट बंद रहने का कुल समय	यूनिट बंद रहने/होने का कारण
1	06.10.2016 - 18:14	06.10.2016 - 23:08	4 घंटे 54 मिनट	400 केवी/220केवी आष्टा सब स्टेशन में खराबी के कारण सिस्टम डिस्टर्बेंस
2	14.10.2016 - 9:24	14.10.2016 - 11:22	1 घंटे 58 मिनट	आईडी फेन के ल्यूब ऑयल पंप में खराबी
3	03.11.2016 - 9:25	03.11.2016 - 11:55	2 घंटे 30 मिनट	फलेम फेलुअर
4	30.11.2016 - 11:34	30.11.2016 - 13:42	2 घंटे 8 मिनट	क्लिंकर गिरने के कारण फलेम फेलुअर
5	01.12.2016 - 23:18	02.12.2016 - 1:44	2 घंटे 26 मिनट	फरनेस प्रेशर वेरी लो
6	02.12.2016 - 23:55	08.12.2016 - 22:16	142 घंटे 21 मिनट (लगभग 6 दिन)	ई .पी.एस.के गैस डिस्ट्रीब्यूषन एवं पीजी टेस्ट हेतु प्लांड शटडाउन
7	16.01.2017 - 5:29	16.01.2017 - 7:56	2 घंटे 27 मिनट	फलेम फेलुअर
8	19.01.2017 - 13:14	19.01.2017 - 15:05	1 घंटे 51 मिनट	क्लिंकर गिरने के कारण फलेम फेलुअर
9	29.01.2017 - 06:17	29.01.2017 - 11:47	5 घंटे 30 मिनट	फलेम फेलुअर
10	11.02.2017 - 23:52	20.02.2017 - 10:09	202 घंटे 17 मिनट (लगभग 8 दिन)	ईपी इनलेट डक्ट में संधारण .एस. कार्य हेतु एवं जीडी टेस्ट हेतु प्लांड शटडाउन
		कुल	368 घंटे 22 मिनट (कुल लगभग 15 दिन) इकाई बंद रहीं	

(श्याम लाल)

अनुभाग अधिकारी

स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्रपत्र - ब

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6609

द्वारा - डॉ. रामकिशोर दोगने

सदन में उच्चार: 24.3.17

क्रं	कार्य का नाम	कुल व्यय (राशि रु. में)
01	टरबाईन एवं इसके सहायक उपकरणों का वार्षिक संधारण कार्य	1,15,96,135/-
02	बॉयलर प्रेशर पार्ट एवं नान प्रेशर पार्ट एवं सहायक उपकरणों का वार्षिक संधारण कार्य	68,17,431/-
03	न्यूमेरिक रिले की टेस्टिंग का कार्य	1,53,525/-
04	स्वीच यार्ड में इक्यूपिमेंट और डायनमिक टेस्टिंग का कार्य	43,240/-
05	डक्ट पैनल की सफाई और टेस्टिंग इक्यूपिमेंट के रखरखाव का कार्य	36,225/-
06	415 वोल्ट एलटी मोटर की ओवरहालिंग का कार्य	1,02,202/-
07	इंस्ट्रुमेंट और कंट्रोल का मेंटेनेंस	7,76,365/-
08	6.6 केवी और 415 वोल्ट बस, एमसीसी की सफाई, टाइटनेस, चेकिंग का कार्य	43,343/-
09	जनरेटर का अंदरूनी निरीक्षण और उससे जुड़े कार्य	59,22,500/-
10	इक्साइटेशन सिस्टम के लिए बीएचईएल के एक्सपर्ट की सेवाएं	4,13,343/-
11	ई.एस.पी. से संबंधित संधारण कार्य	28235345/-
12	6.6 केवी की मोटरों का पूर्ण ओवरहालिंग कार्य	1,13,207/-
13	जनरेटर, बस डक्ट और उससे संबंधित दूसरे उपकरणों की चेकिंग और साफ-सफाई का कार्य	36,134/-

(श्याम लाल)

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल