

परिशिष्ट


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1381 अतारांकित माननीय श्री कमलेश्वर पटेल


प्रश्नांश (क), (ख) से सम्बन्धित जानकारी

क्रमांक	जिला	स्थापित हेण्डपम्प	चालू	बन्द	बन्द के कारण				वित्तीय वर्ष में निकाले गये असुधार योग्य हेण्डपम्पों की संख्या	रिमार्क
					नलकूप स्रोत सूखने (झाय होने) के कारण	जल स्तर	असुधार योग्य	साधारण खराबी से		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सीधी	19653	19475	178	0	0	0	178	131	
2	सिंगरौली	10676	10566	110	0	0	8	102	70	सामान्य खराबी से बन्द हेण्डपम्पों का सुधार कार्य निरंतर किया जाता है।
	योग	30329	30041	288	0	0	8	280	201	

हस्ता/-
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सीधी (म.प्र.)

हस्ता/-
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सिंगरौली (म.प्र.)


प्रभारी अधिकारी
विधान सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रखर मर्मियन्त
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


प्रमुख विभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल