

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'साठ'

[28/2/2018]

प्रश्न सं. [क. 1052]

सदन में उत्तर देने का तिनांक:- 28.02.2018

विषय :- नीमच जिले के 12 गांवों की विद्युत बोल्डेज समस्या। - अतारंकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1052 द्वारा माननीय विधायक श्री कैलाश चावला।

नीमच जिले के संचालन-संधारण समायोजना के प्रश्न में उल्लेखित 12 गांवों से संबंधित 33/11 के.वी. उपकेन्द्र एवं इससे निकलने वाले घरेलू एवं सिंचाई 11 के.वी. फीडरों पर उनके अधिकतम भार तथा अतिम बिन्दु पर बोल्डेज रेगुलेशन की जानकारी:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	33 के.वी. फीडर	33/11 के.वी. उपकेन्द्र	11 के.वी. फीडर का नाम		11 के.वी. फीडर पर उच्चतम भार एम्पीयर में		11 के.वी. फीडर का बोल्डेज रेगुलेशन प्रतिशत में		रिमाक
				घरेलू फीडर	सिंचाई फीडर	घरेलू फीडर	सिंचाई फीडर	घरेलू फीडर	सिंचाई फीडर	
1	बनी	आंठी	महागढ़	बरथुन	महागढ़	30	160	4.60%	6.20%	
2	बरथुन	आंठी	महागढ़	बरथुन	महागढ़	30	160	4.60%	6.20%	
3	बड़िया	मनासा	मनासा	अल्हेड	हासपुर	25	140	3.60%	5.80%	
4	दुर्गपुर	मनासा	मनासा	-	हासपुर	0	140	-	5.80%	
5	कोटडा	आंठी	महागढ़	बरथुन	महागढ़	30	160	4.60%	6.20%	
6	हासपुर	मनासा	मनासा	-	हासपुर	-	140	-	5.80%	
7	डांगडी	आंठी	महागढ़	बरथुन	-	30	-	4.60%	-	
8	समली ईस्त मुरार	कुवडेरकर	ढंढेरी	घोटा	-	20	-	3.80%	-	
9	बरखेडा	आंठी	बड़कुआं	सुन्डी	हाडी पिपलिया	-	120	-	5.10%	
10	बरखेडी	आंठी	बड़कुआं	सुन्डी	मोया	30	120	4.30%	5.60%	
11	पावटी	आंठी	बड़कुआं	सुन्डी	मोया	30	120	4.30%	5.60%	
12	मोया	आंठी	बड़कुआं	सुन्डी	मोया	30	120	4.30%	5.60%	

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अति. मुख्य अभियंता (विधानसभा)