

प्रश्न सं. [क. 1707]

प्रपत्र-‘अ’

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1707
माननीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन
सदन में उत्तर देने का दिनांक 20.12.2019

विद्युत किण्वतों सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में
(अतारांकित प्रश्न क्रमांक. 1707)

कय की गई सामग्रियों के भारतीय मानकों का विवरण:-

1. द्रांसपत्रमर

- (अ) आई.एस.1180 (भाग 1) : 2014
(ब) आई.एस.2099 एवं आई.एस.3347

2. केबल


- (अ) कॉपर कन्ट्रोल केबल
आई.एस. 1554 (भाग 1) : 1988
(ब) एक्स.एल.पी. सिंगल कोर केबल
आई.एस. 7098 (भाग 1) : 1988
(स) पी.वी.सी. सर्विस केबल
आई.एस. 694 : 1990
(द) निम्नदाव एरियल बंध केबल
आई.एस. 14255 : 1995

3. तार (कन्डक्टर)

- (अ) आई.एस.398 (भाग 4) : 1994

4. बिजली के खंभे (सीमेंट)

- (अ) पी.सी.सी. पोल
आई.एस. 1678 : 1978


अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
नोपल

प्रपत्र- 'ब'

विधान सभा बैठक दिनांक 20 / 12 / 2019

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक :1707 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन

सिवनी जिले में कृषि तथा गैर कृषि फीडरों पर किये गये विद्युत प्रदाय का माहवार विवरण

क्र.	माह	औसत विद्युत प्रदाय	
		कृषि फीडर (औसतन प्रतिदिन विद्युत प्रदाय घंटा मिनट में)	गैर कृषि फीडर (औसतन प्रतिदिन विद्युत प्रदाय घंटा मिनट में)
1	जनवरी 2019	9:50	23:25
2	फरवरी 2019	9:55	23:32
3	मार्च 2019	9:39	23:30
4	अप्रैल 2019	9:47	23:22
5	मई 2019	9:53	23:43
6	जून 2019	9:49	23:19
7	जुलाई 2019	9:36	23:18
8	अगस्त 2019	9:20	23:24
9	सितंबर 2019	9:07	23:06
10	अक्टूबर 2019	9:11	23:24
11	नवंबर 2019	9:33	23:33

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल