

प्रश्न सं. [ क. 1742 ]

प्रपत्र-अ

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 20/03/2020

विषय:- बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के ट्रांसफार्मर के संबंध में।-तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1742 द्वारा माननीय विधायक श्री मुरली मोरवाल ।

उज्जैन जिले में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 115 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर इस रबी सीजन में आंशिक अवधि के दौरान ओवरलोड हुए हैं, जिनकी वितरण केन्द्रवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वितरण केन्द्र	25 केव्हीए	63 केव्हीए	100 केव्हीए	कुल ओवर लोड वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या
1	बड़नगर शहर	0	0	0	0
2	बड़नगर ग्रामीण	0	1	19	20
3	पीरझलार	1	3	4	8
4	लोहाना	0	0	10	10
5	रुनिजा	0	0	25	25
6	खरसोद कला	0	0	19	19
7	खरसोद खुर्द	0	2	4	6
8	इंगोरिया	0	0	14	14
9	जहांगीरपुर	0	1	12	13
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>115</b>

  
 अनुभाग अधिकारी  
 ऊर्जा विभाग, स.प्र. शासन  
 भोपाल

प्रपत्र-ब

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 20/03/2020

विषय:- बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के ट्रांसफार्मर के संबंध में।-तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1742 द्वारा माननीय विधायक श्री मुरली मोरवाल ।

बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में अतिभारित उपकेन्द्रों के नाम एवं उन स्थानों पर क्षमता वृद्धि/अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाये जाने एवं प्रस्तावित नवीन उपकेन्द्रों के नाम की जानकारी निम्नानुसार है:-

अति भारित पॉवर ट्रांसफार्मर वाले 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का नाम	3.15 एमव्हीए.से 5.0 एमव्हीए. क्षमतावृद्धि	अतिरिक्त 3.15 एमव्हीए.
चिकली	1	0
देवरुडी	1	0
पलसोदा	0	1
मौलाना	0	1
<b>कुल-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>प्रस्तावित नवीन उपकेन्द्र की सूची</b>		
वितरण केन्द्र का नाम	नवीन प्रस्तावित 33/11 उपकेन्द्र की क्षमता	प्रस्तावित 33/11 केव्ही उपकेन्द्र स्थल का नाम
पीरझलार	1X5 एमव्हीए.	ग्राम असावता

  
भूमि अधिकारी  
विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल