



माननीय विधायक डॉ. सतीश सिकरवार  
प्रश्न कं. 493 का प्रश्नार्थ 'ख' का परिशिष्ट 'अ'

चर्चा दिनांक 30/12/202

वार्ड निर्माण हेतु दिनांक 06.06.2020 को पूर्व से निर्मित नेत्र चिकित्सा के ओ.टी. एवं उसके साथ संलग्न वार्ड को 20 बिस्तरीय कोविड आईसीयू वार्ड में परिवर्तित करने हेतु चिह्नित किया गया था परन्तु उक्त सुविधा स्थानांतरित करने हेतु अस्पताल भवन में अन्य कोई स्थल न होने के कारण अन्य विकल्प के रूप में अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल भवन में बने 10 विस्तरीय आईसीयू भवन को कोविड आईसीयू में परिवर्तित करने हेतु विकल्प दिया गया था, जिसका तकनीकी परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भवन के कोरिडोर एवं आईसीयू के प्लिन्थ लेवल में 2 फिट का अन्तर है तथा नजदीक ही डायलेसिस कक्ष है जिसके कारण तकनीकी रूप से पर्याप्त क्षमता का कोविड आईसीयू बनाना संभव नहीं था।

ऐसी स्थिति में इस योजना को अस्पताल में स्थल के अभाव के कारण वर्तमान में स्थागित रखा गया है।

  
कार्यपालन यंत्री  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
समाग, ग्वालियर

  
मुख्य अभियंता  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें