

प्रश्न सं. [ क. 4423 ]

प्रपत्र-अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4423  
द्वारा माननीय विधायक श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)

सदन में उठा 16/3/2021

म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की मेजर ब्रेक डाउन (बड़े फाल्ट) के कारण बंद रहीं ताप एवं जल विद्युत गृह की इकाईयों का विवरण:

क्र.	इकाई का नाम	बंद रहने (टूट फूट) का कारण	बंद रहने की अवधि
1	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना इकाई क्र. 03	सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 660 मे.वा. क्षमता की इकाई क्रमांक 03 के पी.जी. टेस्ट के दौरान एच.पी. टरबाइन की ब्लेड टूट गई थी।	दिनांक 05.08.2020 से बंद है।
2	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना इकाई क्र. 04	इकाई क्र. 03 की स्थिति को देखते हुए ऐहतियात के तौर पर आवश्यक निरीक्षण एवं सुधार हेतु इकाई क्र. 04 को बंद किया गया है।	दिनांक 22.09.2020 से बंद है।
3	टोंस जल विद्युत गृह सिरमौर की इकाई क्रमांक 1	जनरेटर स्टेटर अर्थ फाल्ट	दिनांक 21.07.2020 से 18.09.2020 (59 दिन)
4	टोंस जल विद्युत गृह सिरमौर की इकाई क्रमांक 3	जनरेटर स्टेटर अर्थ फाल्ट (इकाई का कैपिटल संधारण O&M BNEL द्वारा किया जा रहा है)	दिनांक 17.06.2020 से बंद है
5	रानी अवंती बाई जल विद्युत गृह बरगी की इकाई क्र. 01	जनरेटर स्टेटर अर्थ फाल्ट	दिनांक 21.09.2020 से 16.10.2020 (25 दिन) दिनांक 06/01/21 से 03/02/21 (28 दिन)
6	तोतलाडोल पंच जल विद्युत गृह की इकाई क्रमांक 1	जनरेटर स्टेटर अर्थ फाल्ट	दिनांक 22 दिसंबर 2020 से बंद है
7	राजघाट जल विद्युत गृह इकाई क्र. 1	शाफ्ट सील लीकेज	दिनांक 24/11/2020 से 29/01/2021 (67 दिन)

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल