

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न क्रमांक 6222

द्वारा सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल

कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में 25 के.वी.ए एवं 63 के.वी.ए ट्रांसफार्मर ओव्हर लोड की लोकेशनवार एवं ग्रामवार जानकारी ।

क्र.	कुक्षी विधानसभा क्षेत्र	वितरण केन्द्र का नाम	गांव का नाम	लोकेशन का नाम	लोकेशन कोड	क्षमता (के.वी.ए)	गैर सिचाई भार (कि.वा)	सिचाई भार		कुल भार (एचपी)
								स्थाई भार (एचपी)	अस्थायी भार(एचपी)	
1	कुक्षी	कुक्षी ग्रा.	ननोदा	बयडीपुरावाला	2260237	25	38	0	0	50.92
2		कुक्षी ग्रा.	टाना	टाना वाली 2	2260326	25	35	0	0	46.9
3		सुसारी बाग	गांगपुर	कवडा रोड वाला	SSR0000951	25	0	31	0	31
4			नैनगांव	घाटापुरा वाला	2220500	25	0	35	15	50
5		कुक्षी श.	बलवानी	मलवाला	kut000609	63	0	96	0	96
6		सुसारी	भवरीया	रोड के अंदर	2280311	63	0	75	0	75
					कुल	25 केव्हीए, - 4नग, 63 केव्हीए 2 नग				

अति मुख्य अभियंता  
कार्या. कार्य. निदेशक (इंक्षे)

[Signature]

[Signature]

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल