

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 23/12/2021

माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1251

रायसेन एवं बरेली संभाग अंतर्गत वॉल्टेज समस्या के निराकरण हेतु वर्ष 2020-21 में सम्पादित किये गये कार्यों की जानकारी

1. अतिरिक्त 33/11 के.व्ही; 3.15 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर स्थापना कार्य - 04 नं. (कार्य पूर्ण)
2. पावर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि 3.15 से 5.0 एम.वी.ए. - 03 नं. (कार्य पूर्ण)
3. नवीन 1500 के.व्ही.ए.आर. केपेसिटर बैंक स्थापना - 06 नं. (कार्य पूर्ण)
4. नवीन 3.15 एम.व्ही.ए. 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र रजपुरा एवं 5 एम.व्ही.ए. 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र चिंगवाडा का निर्माण - 02 नं. (कार्य पूर्ण)।
5. विभिन्न 11 के.व्ही. फीडरों के भार संतुलन हेतु इंटर कनेक्शन लाईन विस्तार - 10 (कार्य पूर्ण)
6. वितरण ट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि - 24 नं. (कार्य पूर्ण)
7. अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना - 16 नं. (कार्य पूर्ण)।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र अर्जुन नगर में 3.15 एम.व्ही.ए. क्षमता से बढ़ाकर 5.0 एम.व्ही.ए. क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना कार्य एवं उपकेन्द्र देहगांव में 1x3.15 एम.व्ही.ए. अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 के दौरान 19 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के कार्य भी पूर्ण किये गये हैं।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल