

प्रश्न सं. [ क. 1299 ]

प्रपत्र-अ


सदन में उत्तर देने का दिनांक 03.02.2023

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1299

माननीय विधायक श्री राजेश कुमार प्रजापति

वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक चन्दला विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत एवं लगाए गए वितरण  
ट्रांसफार्मरों की वितरण केन्द्रवार जानकारी

क्र.	वितरण केन्द्र का नाम	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	क्षमता वृद्धि	कुल
1	चन्दला	20	04	24
2	गौरिहार	19	03	22
3	बारीगढ	17	01	18
4	लौंडी ग्रामीण	10	01	11
	कुल	66	09	75

  
अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल

प्रपत्र-ब


सदन में उत्तर देने का दिनांक 03.02.2023

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1299

माननीय विधायक श्री राजेश कुमार प्रजापति

चन्दला विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विद्युत तार ढीले होने की प्राप्त/संज्ञान में आई शिकायतों का  
ग्रामवार विवरण

क्र.	ग्राम का नाम	स्थल का नाम	खंबो की संख्या	विवरण
1	छपरा	कुम्हारनपुरवा	4	तारलूज
2	खड्डी	रामपालके.ए.वाय पम्प	2	तारलूज
3	बरहा	राजेन्द्रसिंह के.ए.वाय पम्प	1	तारलूज
4	देवपुर	अनिलपटेल के.ए.वाय की पम्प	2	तारलूज
5	धवारी	तालाबके पास	2	तारलूज
6	बलरामपुर	स्कूलके पास	3	तारलूज

  
अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल

प्रपत्र-स

सदन में उत्तर देने का दिनांक 03.02.2023

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1299

माननीय विधायक श्री राजेश कुमार प्रजापति

चन्दला विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि की आवश्यकता वाले

प्रकरणों की वितरण केन्द्रवार संख्या

क्र.	वितरण केन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धिकिये जाने की आवश्यकता (संख्या में)
1	बारीगढ	09
2	चन्दला	08
3	लौंडी ग्रामीण	03

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल