

प्रश्न सं. [क. 1211]

सदन में उत्तर देने का दिनांक 04/07/2024
परिशिष्ट

विषय:- कृषि सिंचाई एवं ग्रामीण बिजली आपूर्ति । - अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1211 द्वारा माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय ।

विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अंतर्गत जिन 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है की उपकेन्द्रवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र का नाम	स्थापित क्षमता (एम.वी.ए.)	आवश्यक क्षमता वृद्धि (एम.वी.ए.)
1	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र गुरला	1X 3.15 & 1X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
2	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र बेडावन	2X 3.15	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र महु मात्रा	1X 3.15 & 1X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र घट्टिया	2X 3.15 & 1X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
5	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र बिछरोद	2X5.00	5 से 8 की क्षमता वृद्धि
6	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र वाडकुम्भेद	1X 3.15 & 1X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
7	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र डाबला गोरी	1X 3.15 & 1X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
8	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र चकरावदा	1X 3.15 & 2X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि
9	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र नाहरिया	1X 3.15 & 1X5	3.15 से 5 की क्षमता वृद्धि

अनुमोदित
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल