

अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक 385  
माननीय विद्याप्रकाश फ़ौजदार जी से  
शुक्रवार को उत्तर देने का दिनांक 11.7.24

परिशिष्ट (1/1)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 385 के संबंध में पूरक जानकारी इस प्रकार है कि,  
चांचौडा विधानसभा अंतर्गत 18 नं. उपकेन्द्र स्थापित है, जिसमें से 3 उपकेन्द्रों पर  
प्रश्न दिनांक तक पावर ट्रांसफार्मर अतिभारित है, जिनकी जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	उपकेन्द्र का नाम	पावर ट्रांसफार्मर की जानकारी	निराकरण
1	गेंहूखेडी	5 एम.व्ही. ए. पावर ट्रांसफार्मर अतिभारित है।	आरडीएसएस योजना में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर का स्थापना कार्य स्वीकृत है।
2	बडौद	5 एम.व्ही. ए. पावर ट्रांसफार्मर अतिभारित है।	आरडीएसएस योजना में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर का स्थापना कार्य स्वीकृत है।
3	बरखेडा खुर्द	3.15 एम.व्ही. ए. पावर ट्रांसफार्मर अतिभारित है।	आरडीएसएस योजना में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि दिनांक 01.06.2024 को कर दी गई है।

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल

महाप्रबंधक (संचालन) 4.7.24  
म.प्र.म.क्ष.वि.वि.क.लिमि. वृत्त गुना