

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग सभाग भिण्ड (म.प्र.)

Website: www.mp.gov.in/pwd.mp Email: cepwd@hindustaniposts.in (Phone: 07732-231111)

क्रमांक ५५१. तक/भवन/२०१९-२०/भिण्ड

दिनांक २०-०१-२०२०

कर्मि जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भिण्ड म.प्र.

विषय- जीर्ण-शीर्ण भवनों को अनुपयोगी घोषित करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- आपका पत्र क्र आर.एम.एस.ए/२०१९/९८६० भिण्ड/दिनांक १३.१२.२०१९

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र द्वारा निम्न शासकीय भवनों को अनुपयोगी घोषित करने हेतु जानकारी चाही है। सम्बंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों द्वारा भोंक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत सहायक यंत्री मेहगांव ने अपने पत्र क्र. १८/एस.जी.पी./मेहगांव/दिनांक १५.०१.२०२० के द्वारा अवगत कराया है कि निम्न शासकीय हाईस्कूल भवनों की रिपोर्ट इस प्रकार है-

1. शासकीय हाईस्कूल भवन मेहगांव- उक्त भवन का निर्माण लगभग ६०-७० वर्ष पूर्व हुआ था जिसकी छत पर G.I. शीट थी वह टूट चुकी है। तथा दीवार भी भिंसे की स्थिति में है, जो काफी जीर्ण-शीर्ण है।
2. शासकीय कन्या उ.मा.वि. मोरनी- उक्त भवन लगभग ७०-८० वर्ष पुराना बना हुआ है। तथा काफी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।
3. शासकीय उ.मा.वि. भारौली- उक्त भवन काफी पुराना बना हुआ है। इसकी छत भी काफी जीर्ण-शीर्ण है।
4. शासकीय उ.मा.वि. जवासा- उक्त भवन लगभग ५० वर्ष पुराना बना हुआ है। जगह-जगह फर्न उखड़ रहा है। तथा दीवारों में दरार आ गई है और छत भी कमजोर है।
5. शासकीय उ.मा.वि. शंरपुर- उक्त भवन का सम्बंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा भोंक का निरीक्षण किया निरीक्षण उपरांत इस कार्यालय को अवगत कराया है कि उक्त भवन की स्थिति काफी अच्छी है। यह भवन लगभग २-३ वर्ष पूर्व का निर्मित हाकर उपयोगी है।

अतः स.क्र. ०१ से ०४ तक अंकित स्कूल भवनों को अनुपयोगी घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

कार्यालय यंत्री
लो.नि.वि. सभाग भिण्ड

दिनांक २०-०१-२०२०

क्र. ५५१. तक/पथ/२०१९-२०/भिण्ड

कलेक्टर जिला भिण्ड की ओर सूचनाार्थ पेषित।

कार्यालय यंत्री
लो.नि.वि. सभाग भिण्ड

अनुभव अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग