

प्रश्न सं. [क. 1954]

परिशिष्ट

1

प्रपत्र

सदन में उत्तर देने का दिनांक 17/03/2025

विषय:- विद्युत वोल्टेज की पूर्ति । - तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1954 द्वारा माननीया विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल ।

अलीराजपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 192 जोबट में विद्युत भार प्रबंधन हेतु विभिन्न योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों विवरण:-

क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	संख्या	यूनिट	कार्य की वर्तमान स्थिति	राशि (रु. लाख में)	विवरण
1	आर.डी.एस.एस.	स्थापित उपकेन्द्रों पर नवीन केपेसिटर बैंक लगाना	5	नम्बर	कार्यपूर्ण	75	भाभरा, जोबट, डांबडी, बोंगी, बोंगी
2	आर.डी.एस.एस.	नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	1	नम्बर	कार्यप्रगतिरत	176	बडागुडा
3	आर.डी.एस.एस.	नवीन 33 के.व्ही. लाईन	10.37	किमी	कार्यपूर्ण	89	नानपुर -खटायनी
4	आर.डी.एस.एस.	11 के.व्ही. फीडर सेपरेशन	4	नम्बर	4 नं. कार्य प्रगतिरत	1014	
5	आर.डी.एस.एस.	11 के.व्ही. फीडर विभक्तिकरण	17	नं.	कार्य आरंभ	310	-
6	आर.डी.एस.एस.	11 के.व्ही. फीडर इंटर कनेक्शन	1	नं.	कार्य प्रगतिरत	30	-
7	आर.डी.एस.एस.	11 के.व्ही. कण्डक्टर अमतावृद्धि	386	किमी	81 किमी. कार्यपूर्ण	823	-
8	आर.डी.एस.एस.	अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	226	नम्बर	45 नं. कार्यपूर्ण	1141.89	-
9	एस.एस.टी.डी.	पावर ट्रांसफार्मर की अमतावृद्धि (5 से 10 एम.व्ही.ए.)	1	नम्बर	कार्यपूर्ण	86.4	उदयगढ़
10	एस.एस.टी.डी.	अतिरिक्त 3.15 एम.व्ही.ए. पावर ट्रांसफार्मर	1	नम्बर	कार्यपूर्ण	29.78	जोबट
11	एस.एस.टी.डी.	नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	1	नम्बर	भूमि आवंटित	215	कनवाडा
12	एस.एस.टी.डी.	पावर ट्रांसफार्मर की अमतावृद्धि (3.15 से 5 एम.व्ही.ए.)	2	नम्बर	भाभरा उपकेन्द्र पर कार्य पूर्ण	79	उषडवा, भाभरा

अनुभाग

न. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

7)