

## मार्च, 2022 सत्र में दिय गयी आश्वासन

तारांकित प्रश्न 1973

आश्वासन क्रमांक : 199 सदन दिनांक : 14/03/2022

तारांकित प्रश्न (प्रश्न क्रं. 1943) सत्र : मार्च, 2022

आश्वासन का संक्षिप्त विषय :

परिशिष्ट - अ

मध्यप्रदेश में पुरुष/महिला नवीन थाना स्थापित किये जाने तथा मॉडल पुलिस स्टेशनों की स्थापना किये जाने एवं स्थापना पुलिस स्टेशनों पर आगजनी की घटना को रोकने हेतु स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना ।

आश्वासन का रूप:

- (1) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।
- (2) प्रक्रिया प्रचलन में है ।
- (3) डी.पी.आर. में स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाए जाने का प्रावधान किया जायेगा ।

Replied By : HOME | Reply Date : 28/06/2024 10:37:08 AM | Sent From : Vidhan Sabha | Status : Final With Digitally Sign


1-मं०प्र० में 42 जिलों में महिला थानों की स्थापना की जा चुकी है। 2-टी.टी. नगर थाने का आदर्श थाना बनाने की कार्यवाही सतत जारी है। आदर्श थाना बनाये जाने के उद्देश्य की अधिकतम पूर्ति की जा चुकी है। शेष कार्यवाही समय अनुरूप की जायेगी। 3- स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाए जाने के संबंध में मं०प्र० पुलिस आवास एवं अधीसरचना विकास निगम द्वारा सामान्यतः आठ से नौ मीटर उँचाई के दो मंजिला थाना भवनों का निर्माण किया गया है। यह वर्तमान में किया जा रहा है। इस उचाई के भवन NBC Tabla 7 के तहत Type of building occupancy-Business Building (E) के अनुसार स्वचालित फायर फायटिंग की श्रेणी में नहीं आते है। भविष्य में यदि कोई नवीन बहुमंजिला थाने का निर्माण किया गया तो आवश्यकतानुसार स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाये जायेंगे।  
(सचिव द्वारा अनुमोदित)

Remark :

## Answers from your offices :-

Sent On : 09/06/2023 | Target Date: 15/06/2023 | Reply By : DGP (M.P.) | Reply Date : NA | Status: Pending

NA

  
अनुभाग अधिद्वारी  
शाखा सी-3, नूड विभाग