

परिशिष्ट

(विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक : 2608)

क्र.	प्रश्न का विवरण	विषय	कार्यवाही का विवरण
1	माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री को संबोधित टीप क्र.5379 दिनांक 28.11.2021 एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा को संबोधित पत्र क्र. 1545 / मंत्री / न.वि./आ/2020 दिनांक 28/11/2021 जो कि विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्र. 10302/6949/ 2021/ तेरह/7 दिनांक 23.12.2021 द्वारा प्राप्त हुआ।	विधानसभा क्षेत्र खुरई जिला सागर के अंतर्गत रजवांस में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने बाबत ।	खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रजवांस एवं बांदरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था अति उच्चदाब उपकेन्द्र खिमलासा से निर्गमित 33 के.व्ही. रजवांस फीडर एवं अति उच्चदाब उपकेन्द्र सागर से निर्गमित 33 के.व्ही. मोठी फीडर से है। 33 के.व्ही. मोठी फीडर की लंबाई 29 कि.मी. अधिकतम भार 265 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेगुलेशन 7.35 प्रतिशत है। 33 के.व्ही. रजवांस फीडर की लंबाई 61 कि.मी., अधिकतम भार 327 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेगुलेशन 27.74 प्रतिशत है। 33 के.व्ही. रजवांस फीडर का विभक्तिकरण अति उच्चदाब उपकेन्द्र खिमलासा से करने पर 33 के.व्ही. रजवांस फीडर का अधिकतम भार घटकर 152 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेगुलेशन 7.94 प्रतिशत एवं नवीन निर्गमित फीडर की लंबाई 25 कि.मी. अधिकतम भार 136 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेगुलेशन 5.79 प्रतिशत हो जावेगा ।
2	माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को संबोधित टीप क्र. 2462 दिनांक 12/07/2022 जो कि विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्र. 6135/739702/ 2022/ तेरह/7 दिनांक 18.07.2022 द्वारा प्राप्त हुआ।	विधानसभा क्षेत्र खुरई जिला सागर में विद्युतीकरण के विभिन्न कार्यों को स्वीकृत करने के संबंध में।	उक्तानुसार कार्य किए जाने पर वोल्टेज रेगुलेशन मानक स्तर पर आ जावेगा एवं क्षेत्र को गुणवत्तापूर्वक विद्युत प्रदाय किया जावेगा। अतः उपरोक्त कार्य किया जाना तकनीकी रूप से साध्य पाया गया है जिसे आगामी RDSS योजना अंतर्गत शामिल किया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में वर्तमान में खुरई विधानसभा अंतर्गत रजवांस में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया।
3	माननीय प्रश्नकर्ता विधायक की माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित टीप क्र.5378/ मं./ म.वि.आ./2021 दिनांक 28.11.2021 जो कि अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-02/2021/ तेरह दिनांक 24.12.2021 (विभागीय पंजी. क्र.6868 दिनांक 20.12.2021) एवं उप सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 1767 /1159829/ 2023/ तेरह /07 दिनांक 22.02.2023 से प्राप्त हुई ।	विधानसभा क्षेत्र खुरई जिला सागर के अंतर्गत रजवांस में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किये जाने हेतु।	

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल