

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 15/07/25 को संस्कार फेराडाइज आम्बुल्स बाय पास नियर बहावन नगर चर्च के पास इनके आवेदन के तहत स्थल निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि संस्कार फेराडाइज विजिडिंग निर्माण चीन है जिसके वीच सेड से 220KV लाइन गुजरी हुई है। निर्माण चीन परिवार में Measuring Tape के माध्यम से लाइन की समानांतर पूरी दोनो विजिडिंग के दोनो छोर एवं मध्य से नापा गई। निर्माण चीन विजिडिंग

(दोनों विजिडिंग की समानांतर पूरी कंधरा: (1) 5 मी, 5 मी, 6 मी. (2) 5 मी, 8 मी, 1 मी. पाई गई।

(मी. → मीटर)

संलग्न - स्थल वेकनाचित्र

- एस्ता. 1. [Signature]
- 2. [Signature]

एस्ता. [Signature]
(संस्कार फेराडाइज)

उपयंत्री (वि.सं.)
 उपयंत्री (विद्युत सुरक्षा)
 कार्यलय महापंच पंजी (विद्युत सुरक्षा) एवं
 महापंच विद्युत निरीक्षण, प.प्र.सासन
 उम संयोजक क.1, भोपाल

उपयंत्री (विद्युत सुरक्षा)
 कार्यलय महापंच पंजी (विद्युत सुरक्षा) एवं
 महापंच विद्युत निरीक्षण, प.प्र.सासन
 उम संयोजक क.1, भोपाल

[Signature]
उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

८१



उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल